

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
जौनपुर

पत्रांक :- 2247 / 1CB
सेवा में,

दिनांक:- 02-06-11

संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल, वाराणसी

विषय:- नेशनल बिल्डिंग कोड प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
संदर्भ:- आपका पत्रांक एन0ओ0सी0/2011-12 दिनांक 29.05.2011।
महोदय,

उपर्युक्त विषयांकित एवं संदर्भित पत्र के अनुपालन में मेरे द्वारा प्रसाद इण्टरनेशनल स्कूल पचहटिया जौनपुर का स्थलीय निरीक्षण कर वांछित आख्या निर्धारित सलन चेक लिस्ट पर बिन्दुवार परीक्षण आख्या अंकित कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार परीक्षण आख्या।

~~##~~
02.06.11
सहायक अभियन्ता
प्रा0खं0, लो0नि0वि0
जौनपुर

पत्रांक :- /
प्रतिलिपि प्रबन्धक, प्रसाद इण्टरनेशनल स्कूल पचहटिया जौनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक:-
/
सहायक अभियन्ता
प्रा0खं0, लो0नि0वि0
जौनपुर

ए इण्टरनेशनल स्कूल पचहटिया जौनपुर में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी(N.B.C)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी
चेकलिस्ट सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 विद्यालय(कक्षा-6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र.सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है ?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है ?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर(18000 वर्गमी०) है ?	1.4930 हेक्टेयर
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है ?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है ?	हाँ
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि प्रयाप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है ?	हाँ
9	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी ?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है ?	ईट व सीमेन्ट के मसाले से बनी है
11	क्या भवन की दीवारें/छतों में कैंक है?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.60 मी०(ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है ?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है ?	हाँ
14	क्या खिड़कियों के क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हाँ, लकड़ी का प्रयोग नहीं किया गया है
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं ?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप(चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है ?	हाँ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस(जीने) का प्राविधान है ?	3 स्टेयरकेस है
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है ?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं ?	लगा है
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है ?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	हाँ
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स(First Aid Box) स्थापित है ?	स्थापित है

C-S.

अधिकांसी अध्यापक 06/11
राष्ट्रीय एम्प्लॉयमेंट वि०
जौनपुर

02.06.11
Assistant Engineer
P.D. P.W.O
Jaunpur