

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग

जौनपुर।

पत्रांक- 1271/कम्प/सामान्य/19

दिनांक- 10/10/2019

सेवा में,
प्रधानाचार्य,
प्रताप इण्डरनेशनल स्कूल,
पचहटियाँ, सदर, जौनपुर।

विषय:- नेशनल बिल्डिंग कोड के अन्तर्गत विद्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपके कार्यालय का पत्रांक -पी0आई0एस0/659/2019 दिनांक 20.08.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित-पत्र के अनुक्रम में आपके विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण अवसर अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक 12.09.2019 को कर लिया गया है। निरीक्षणोपरान्त विद्यालय भवन से सम्बन्धित नेशनल बिल्डिंग कोड -2005 के तहत संलग्न चेक लिस्ट में प्राविधानित बिन्दुओं के सम्बन्ध में आख्या अंकित कर प्रेषित है।

संलग्नक:- चेकलिस्ट।

अध्यापक
अधिशासी अभियन्ता
प्रा0आई0एस0/कम्प/सामान्य/19
जौनपुर
दिनांक 10/10/2019

प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल पंचहटियों जौनपुर में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.) / अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट सी0बी0एस0ई0 / विद्यालय (कक्षा-1 से 12) हेतु चेकलिस्ट।

क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेकलिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन का मानचित्र स्थानिकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है।
3	क्या भवन तीन मंजील से ऊँचा है?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	1.4930 हेक्टेयर
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि प्रयाप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	हाँ
9	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में प्पलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं?	ईट व सीमेन्ट के मसाले से बनी हैं।
11	क्या भवन की दीवारें/छतों में कैंक है?	नहीं
12	क्या कक्षा की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.60 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हाँ
14	क्या थिडिकियों के क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? थिडिकियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ, लकड़ी का प्रयोग नहीं किया गया है।
15	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	3 स्टेयरकेस हैं
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जाने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	लगा है।
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइसेस (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है?	स्थापित है

अतिरिक्त अभियंता
प्रभारी, सी०बी०एस०ई०
जौनपुर

अतिरिक्त अभियंता
P.D. P.W.D.
Jaunpur